


**Întreprinderea de Stat  
Centrul Tehnic pentru Securitate  
Industrială și Certificare**

str. S. Lazo 48, MD 2004, mun. Chișinău,  
tel. 208-151, fax 208-166, [www.ctsic.md](http://www.ctsic.md),  
e.mail: [agentia@mdl.net](mailto:agentia@mdl.net), c.f.1003600118109



**Государственное предприятие  
Технический центр по промышленной  
безопасности и сертификации**

ул. С. Лазо 48, MD 2004, мун. Кишинэу,  
тел. 208-151, факс. 208-166, [www.ctsic.md](http://www.ctsic.md),  
e.mail: [agentia@mdl.net](mailto:agentia@mdl.net), ф.к.1003600118109



APROB:  
Director general  
Vadim ȘARGAROVȘCHI  
„ 02 ” ianuarie 2017

**AVIZUL**

expertizei privind securitatea industrială Nr. 0019 din „ 02 ” ianuarie 2017

„Referitor la nivelul de pregătire organizatorică și tehnică a SRL„Marialexprim” pentru desfășurarea lucrărilor de reglare tehnologică și deservire tehnică a utilajului gaz cu  $P \leq 0,3 \text{MPa}$  și a centralelor termice cu temperatura apei pînă la  $115^\circ\text{C}$ .

**1. Partea introductivă.**

Subsemnatul, Șipitca Veaceslav, expert atestat (proces-verbal nr. 01/16 din 05.02.2016) al Centrului Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare deținător al Autorizației Tehnice Seria SI-2012 Nr. 0769 din 04.09.2012, în conformitate cu cererea SRL„Marialexprim” nr. 1728 din 24.11.2016 și contractului nr.25-1423 din 25.11.2016, a fost efectuată expertiza securității industriale (raport de expertiză nr. 0018 din 02.01.2017).

**2. Lista obiectelor supuse expertizei.**

Expertiza se răsfrânge asupra posibilităților organizatorice și tehnice pentru îndeplinirea lucrărilor de reglare tehnologică și deservire tehnică a utilajului gaz cu  $P \leq 0,3 \text{MPa}$  și a centralelor termice cu temperatura apei pînă la  $115^\circ\text{C}$

**3. Date despre solicitant.**

SRL„Marialexprim” este deținătoarea certificatului de înregistrare a întreprinderii cu nr. de identificare – cod fiscal 1011608000825 eliberat de Camera Înregistrării de Stat.

Adresa juridică și sediul: r-l Ștefan Vodă s. Popeasca str. I.Cazacu, 10 tel .069125671

**4. Scopul expertizei.**

Expertiza s-a efectuat în scopul stabilirii nivelului de pregătire organizatorică și tehnică a întreprinderii pentru efectuarea lucrărilor de reglare tehnologică și deservire tehnică a utilajului gaz cu  $P \leq 0,3 \text{MPa}$  și a centralelor termice cu temperatura apei pînă la  $115^\circ\text{C}$ .

**5. Informația privind documentele și utilajul examinate în procesul de expertiză:**

- Ordin nr.20 din 01.11.2016 de creare a sectorului reglare tehnologică și deservire tehnică și numire a persoanelor responsabile;
- Proces-verbal de control a cunoștințelor personalului ingineresc nr. 12/1116 din 30.11.2016 eliberat de ÎS „CTSIC”;
- Procese-verbale de control a cunoștințelor lăcătușilor nr. 115-m și 116-m din 25.11.2016;
- Regulament sectorului aprobat de director la 21.12.2016;
- Regulament privind organizarea și exercitarea controlului în producție referitor la respectarea cerințelor securității industriale la obiectele industriale periculoase aprobat de director la 21.12.2016;

- Metodologia de efectuare a lucrărilor de reglare pentru utilaj gaz aprobată de director la 21.12.2016;
- Instrucțiuni funcționale și de producție aprobate de director la 21.12.2016;
- Instrucțiuni privind securitatea și sănătatea în muncă aprobate de director la 21.12.2016;
- Plan de localizare și lichidare a eventualelor avarii aprobat de director la 21.12.2016;
- Lista documentelor și normative tehnice de care dispune întreprinderea, aprobată de director la 21.12.2016;
- Informație privind existența, utilajelor, echipamentelor, dispozitivelor, instrumentelor, mijloacelor de control, autenticată de director la 21.12.2016;
- Formulare documentelor de evidență eliberate beneficiarului la terminarea lucrărilor.

#### **6. Destinația obiectelor de expertiză și caracteristică scurtă.**

Gradul de pregătire a întreprinderii se evaluează în temeiul verificării dotării tehnice și tehnologice a întreprinderii, precum și prezenței cadrelor ingineresti-tehnice și personalul admis pentru îndeplinirea proceselor tehnologice.

#### **7. Rezultatele expertizei efectuate.**

Solicitantul dispune de posibilități organizatorice, tehnice, baza normativă necesară, experiența în domeniu, personal instruit și admis pentru efectuarea proceselor tehnologice.

#### **8. Dispoziții finale.**

În baza evaluării conformității proceselor tehnologice de reglare tehnologică și deservire tehnică a utilajului gaz cu  $P \leq 0,3 \text{ MPa}$  și a centralelor termice cu temperatura apei până la  $115^\circ\text{C}$ , îndeplinite de SRL „Marialexprim” s-a constatat că nivelul de pregătire corespunde cerințelor securității industriale și solicitantul dispune de posibilitățile necesare pentru îndeplinirea acestor activități.

Solicitantul este responsabil de actualizarea și reînnoirea documentației în termen, care a stat la baza eliberării avizului, pe toată durata de acțiune a avizului.

Expert



V. Șipitca

#### **Lista documentelor normative aplicate în procesul de expertiză**

1. Lege nr. 116 din 18.05.2012 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase;
2. NRS 35-01-18:2005 „Reguli de efectuare a expertizei securitate industriale”;
3. NRS 35-04-09:2002 „Reguli de securitate în ramura gazificării”;
4. NRS 01-03:2013 „Proceduri generale de expertiză în domeniul securității industriale”.