



Traducere din Limba Engleză în Limba Română

INSTITUȚIILE DE STANDARDIZARE DIN TURCIA

CERTIFICAT DE TESTARE

Denumirea Companiei: KASTAMONU ENTEGRE AGAC SANAYI VE TIC.ANONIM SIRKETI

Adresa Companiei: ALTUNIZADE MAH. KISIKLI CAD. ALLIANZ Nr. 13, USKUDAR, Istanbul

Descrierea eșantionului: Parchet laminat Artfloor elite XL AC4

Marca / Modelul Comercial: Panou de podea

Intervalul de date al Testelor: 08/01/2021 – 25/02/2021

Standardele aplicate/Metoda și/sau Notificare/Regulament: 16/12/2019 – TS EN 13501-1, 13/01/2011 – TS EN ISO 9239-1, 02/07/2020 – TS EN ISO 11925-2

Rapoarte de testare aferente: TSE/ 25/02/2021 – 591286, TSE/ 25/02/2021 – 591284, TSE/ 25/02/2021 – 591289

Explicație sumară: Eșantionul(le) prezentat(e) de către companie a /au fost testat(e) în laborator unde se prezintă raportul(le) menționat(e) mai sus și s-a constatat că sunt conforme cu clauza relevantă din standardul(e)/metoda(e)/comunicatul(e) /regulamentul(e) aplicat(e) din raportul de testare menționat mai sus.

Rezultat

Reacția la clasa de foc: Cfl-s1

e – semnat

SENCER GUVEN

Direcția Materiale de construcții a laboratorului de incendiu și acustică

Nr. certificatului: LAB17-DS/256

Data eliberării: 25.02.2021

Data expirării: 25.02.2024

Acest certificat a fost întocmit la cerere conform raportului(e) de testare menționat(e) mai sus și reprezintă doar eșantion(e) testat(e). Acest certificat nu reprezintă niciun „Certificat de produs” sau „Certificat de conformitate”. Acest certificat nu dă permisiunea de a utiliza marca TSE, de asemenea, nu reprezintă lotul.

Vă rugăm , dacă aveți îndoieli, verificați autenticitatea și valabilitatea certificatului din linkul dat <https://evrakkontrol.tse.org.tr/SertifikaDogrulama.aspx?p=jo0wjfji>