Specificaţii tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție : MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1571395505287							
Denumirea procedurii de achiziție: **Achiziționarea unui ascensor nou pentru pasageri – bolnavi, lucrări de demontare a ascensorului vechi, elaborarea proiectului, montarea, reglarea și punerea în funcțiune a ascensorului nou.**							
Cod CPV	**Denumirea bunurilor, lucrărilor**	**Modelul articolului**	**Țara de origine**	**Produ-cătorul**	**Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă**	**Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant**	**Standarde de referinţă**
	1	3	4	5	6	7	8
45111300-1	Lucrări de demontare a ascensorului existent						
45313100-5	Lucrări de montare a ascensorului achiziţionat cu punerea în funcțiune						
42416100-6	**Ascensor pentru pasageri – bolnavi în blocul de tratament nr. 2, cu instalare**	AHZ Model Cabina REAL	Turcia	AH&MET	**Parametrii tehnici ai ascensorului AP-1000-1.0 (cu permiterea transportării obligatoriu a brancardelor)** • Ascensor pentru pasageri 1000 kg la 4 stații, 5 uși de acces, • Cabina cu trecere, trecerea la I stație, • cu cameră de mecanisme (CM), • troliu fără reductor , • panou de dirijare cu convertor de frecvență si microprocesor, • cabina- dimensiunile minime: lățimea - 1250 mm, lungimea - 2200 mm, înălțimea – 2100 mm • Balustrada din oțel inoxidabil, • Oglindă ,	În conformitate cu specificația tehnică/ caiet de sarcini elaborat de autoritatea contractantă	SM EN 81-20:2015; SM EN 81-50:2015

Digitally signed by Nicolaev Pavel
Date: 2019.10.29 13:13:38 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

					• Panou de comandă în cabină cu diplay LCD, • Legatură telefonică în cabină (GSM) • Pereții și ușile cabinei executate din oțel inoxidabil decorativ, • Podul cabinei - inox oglindă, • Podeaua din marmoră artificială • Usile puțului din oțel inoxitabil decorativ la toate stațiile cu dimensiunile 1100*2000 mm • Înrămarea ușilor puțului (откос) din oțel inoxidabil la toate stațiile, • Sisitem de aprovizionare cu energie electrică UPS, în caz de pană electrică cabina ajunge la stația următoare și deschide ușile cabinei pentru evacuarea pasagerilor automat, • Buton de chemare cu antivandal incorporat, cu sistemă limitată de acces a apelului ascensorului, • Dispay LSD la fiecare etaj, • Ventilare fortată în cabină, • viteza 1 m/s, • usile cabinei echipate cu fotobarier și cu deschidere automată acționată de motor electric cu convertor de frecvență, dispozitiv de limitare a sarcinei cabinei		

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Nicolaev Pavel În calitate de: Administrator
Ofertantul: Liftmontaj S.R.L. Adresa: or.Chișinău, str. Meșterul Manole 6/2.