

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: *ocds-b3wdp1-MD-1741763816064(21378244) din 12 martie 2025*

Obiectul achiziției: *Instalații automate de detectare/alarmare, înștiințare vocală și stingere a incendiilor pentru edificiile ASP*

Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul nr. 1 Instalație de detectare/alarmare la incendiu pentru edificiul Serviciului eliberare a actelor de identitate Căinari, r-nul Căușeni, str. C. Negraia, nr. 2, inclusiv servicii de montare reglare și punere în funcțiune	Servicii de instalare	Moldova	IS "Servicii paza" a MAI	- Panou de recepție-control cu 10 raze "Teletek" MAG8P – 1 buc.; - Buton de alarmă Teletek Senso mag MCP50 – 3 buc.; - Sirenă de alarmă cu stroboscop Teletek SF105 – 2 buc.; - Detector de fum de multiple acțiuni SPD-3.10M – 22 buc.; - Bloc de alimentare (RIP) MG 3A – 1 buc.; - Acumulator 12V 7Ah – 2 buc. Standarde de referință: -NCM E.03.03-2018 „Siguranța la incendii. Instalații de semnalizare și avertizare la incendiu”; - SM CEN/TS 54: 2019 Sisteme de	- Panou de recepție-control cu 10 raze "Teletek" MAG8P – 1 buc.; - Buton de alarmă Teletek Senso mag MCP50 – 3 buc.; - Sirenă de alarmă cu stroboscop Teletek SF105 – 2 buc.; - Detector de fum de multiple acțiuni SPD-3.10M – 22 buc.; - Bloc de alimentare (RIP) MG 3A – 1 buc.; - Acumulator 12V 7Ah – 2 buc. Standarde de referință: -NCM E.03.03-2018 „Siguranța la incendii. Instalații de semnalizare și avertizare la incendiu”; - SM CEN/TS 54: 2019 Sisteme de	ISO/IEC 27001:2013 ISO 9001:2015


				detectare și de alarmare la incendiu. Capitolul - 14 „Ghid de aplicare pentru planificare, proiectare, instalare, punere în funcțiune, utilizare și întreținere” aprobat și pus în aplicare prin Hotărârea Institutului de Standardizare al Republicii Moldova nr. 47 din 21.03.2019.	detectare și de alarmare la incendiu. Capitolul - 14 „Ghid de aplicare pentru planificare, proiectare, instalare, punere în funcțiune, utilizare și întreținere” aprobat și pus în aplicare prin Hotărârea Institutului de Standardizare al Republicii Moldova nr. 47 din 21.03.2019.	
Lotul nr. 2 Instalație de detectare/alarmare la incendiu pentru edificiul Serviciului eliberare a actelor de identitate din r-nul Dubăsari, s. Coșnița, str. Păcii nr. 68/a (etajul 2), inclusiv servicii de montare reglare și punere în funcțiune				- Panou de recepție-control INIM SmartLine020-4 cu 4 zone; - Detector de fum multifuncțional – 24 buc.; - Sirenă de alarmă – 3 buc.; - Declanșator manual – 3 buc.; - Indicator luminiscent ”EXIT” – 3 buc.; - Sursă de alimentare – 2 buc. Standarde de referință: -NCM E.03.03-2018 „Siguranța la incendii. Instalații de semnalizare și avertizare la incendiu”; - SM CEN/TS 54: 2019 Sisteme de detectare și de alarmare la incendiu. Capitolul - 14 „Ghid de aplicare pentru planificare, proiectare, instalare, punere în funcțiune, utilizare și întreținere” aprobat și pus în aplicare prin Hotărârea Institutului de Standardizare al Republicii Moldova nr. 47 din 21.03.2019.	- Panou de recepție-control INIM SmartLine020-4 cu 4 zone; - Detector de fum multifuncțional – 24 buc.; - Sirenă de alarmă – 3 buc.; - Declanșator manual – 3 buc.; - Indicator luminiscent ”EXIT” – 3 buc.; - Sursă de alimentare – 2 buc. Standarde de referință: -NCM E.03.03-2018 „Siguranța la incendii. Instalații de semnalizare și avertizare la incendiu”; - SM CEN/TS 54: 2019 Sisteme de detectare și de alarmare la incendiu. Capitolul - 14 „Ghid de aplicare pentru planificare, proiectare, instalare, punere în funcțiune, utilizare și întreținere” aprobat și pus în aplicare prin Hotărârea Institutului de Standardizare al Republicii Moldova nr. 47 din 21.03.2019.	ISO/IEC 27001:2013 ISO 9001:2015
Lotul nr. 3 Instalație de				- Panou de recepție-control cu 8 raze FP9000-8 – 1 buc.; - Suport metalic pentru Panoul de	- Panou de recepție-control cu 8 raze FP9000-8 – 1 buc.; - Suport metalic pentru Panoul de	

detectare/alarmare la incendiu pentru încăperile și spațiile oficiului administrativ al ASP mun. Chișinău, din str. A. Pușkin nr. 42, inclusiv lucrări de montare reglare și punere în funcțiune				recepție – 1 buc.; - Consolă de recepție și control DM Tech FP900R Remote panel – 1 buc.; - Buton manual de alarmare la incendiu Tech Manual Point D900 MCR – 6 buc.; - Semnalizator acustic de alarmare (exterior) cu stroboscop SF 200 – 1 buc.; - Semnalizator acustic de alarmare (interior) DM Tech Siren D9000 MCP – 3 buc.; - Detector optic de fum de multiple acțiuni D9000SR – 36 buc.; - Bloc de alimentare (RIP) – 1 buc.; - Acumulator 12V 7Ah Delta – 2 buc. <i>Conform caietului de sarcini din Anexa la Anunțul de participare</i>	recepție – 1 buc.; - Consolă de recepție și control DM Tech FP900R Remote panel – 1 buc.; - Buton manual de alarmare la incendiu Tech Manual Point D900 MCR – 6 buc.; - Semnalizator acustic de alarmare (exterior) cu stroboscop SF 200 – 1 buc.; - Semnalizator acustic de alarmare (interior) DM Tech Siren D9000 MCP – 3 buc.; - Detector optic de fum de multiple acțiuni D9000SR – 36 buc.; - Bloc de alimentare (RIP) – 1 buc.; - Acumulator 12V 7Ah Delta – 2 buc. <i>Conform caietului de sarcini din Anexa la Anunțul de participare</i>	
TOTAL						

Semnat:  Numele, Prenumele: Dorel ROȘCA În calitate de: Administrator

Ofertantul: ÎS «Servicii Paza» a MAI Adresa: Chișinău str.M. Varlaam, 79



SPT:  B. Olizraev