

Specificații tehnice (F4.1)

Penitenciarul nr.4 - Cricova Licitatie publică ocde-b3wdp1-MD-1606121598246 (21031167)	Data: „ <u>26.11. 2020</u> ”	Alternativa nr.: _____
Denumirea licitației: Aparat de aer conditionat	Lot:	Pagina: <u>1</u> din <u>1</u>

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
Bunuri/Servicii:						
1. 39700000-9 Aparat de aer conditionat 9000 BTU	Aparat de aer conditionat BALLU BSD/in-09HN1 off/on (9000 BTU)	China	„MIDEA CORPORATION LTD”	Tip unitate – split de perete. Funcții – purificare; dezumidificare; încălzire, răcire, ventilație; Capacitate generală – 9000BTU; Capacitate răcire – 8530(4436-10236) BTU; Capacitate încălzire – 10236 (4436-13648) BTU; Putere răcire – 2,5 (1,3-3,0)kw, Putere încălzire- 3,0 (1,3-4,0)kw, Alimentare – Monofazat, Tensiune/ frecvența alimentară – 230v/50Hz; Nivel de zgomot- 48-58dB. Temperatura minimă funcționare pe răcire - - 4°C Temperatura maximă funcționare pe răcire - +46°C Temperatura minimă funcționare pe încălzire - - 5°C. Temperatura maximă funcționare pe încălzire- +18°C Suprafața acoperită – 20-25m ²	Garantie la utilaj– 28 luni în urma montării de către o companie autorizată , Suprafata deservita 20-30 m2, Sistem de curatare de aer – antibacterian, Tip split – system - de perete, Functii standard- racire, incalzire, purificare, dezumidificare, ventilare. Nivel de zgomot - 26-54dB, functii speciale : reglarea directiei jetului de aer sus/jos, +baleiere. Culoare-alb, are telecomanda, display. Timer. productivitate la racire - 9000 BTU , la incalzire – 9000 BTU, Alimentarea electrica – 220V-230V/50Hz. ; Putere răcire – 2,64 (1,3-3,0)kw, Putere încălzire- 2,78 (1,3-4,0)kw, Debitul de aer (unitatea interioară) minim 350 m3/h; Temperatura minimă funcționare pe răcire - -7C, Temperatura maximă funcționare pe răcire - +46C Temperatura maximă funcționare pe încălzire- +18°C Posibilitatea de programare pornire/oprire (timer). Autorestart, pornirea automata in cazul intreruperilor de curent electric.	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Tarlapan Corneliu În calitate de: director

Ofertantul: SRL „Climatsistem” Adresa: mun. Chisinau, str. Stefan Neaga 66