

Specificații tehnice F 4.1

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție _____ ocde-b3wdp1-MD-1625480639057 _____ din _____ 5 iulie 2021 _____
Denumirea procedurii de achiziție: Servicii de deservire tehnică si reparatie a generatorului diesel de model KATANA KD-60

Cod CPV	Denumirea serviciilor	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5
	Servicii			
	Lotul 1			
50532300-6	<i>Servicii de deservire tehnică si reparative a generatorului diesel de model KATANA KD-60</i>	Verificarea: • Partea electronică • Starea radiatorului si curatare după caz • Tensionarea curelei ventilatorului • Nivelul si densitatea electrolitului, tensiunea de încărcare a acumulatorului • Functionarea încărcatorului staționar • Funcționarea pompei de combustibil • Sistemul de încălzire a motorului • Sigurantelor,contactelor • Funcționarea pornirii în regim auto (sub sarcină 30 min) • Pernelor antivibrante • Sistemului de eliminare a gazelor de esapament; • Integritatea si lipsa fisurilor pe	Verificarea: • Partea electronică • Starea radiatorului si curatare după caz • Tensionarea curelei ventilatorului • Nivelul si densitatea electrolitului, tensiunea de încărcare a acumulatorului • Functionarea încărcatorului staționar • Funcționarea pompei de combustibil • Sistemul de încălzire a motorului • Sigurantelor,contactelor • Funcționarea pornirii în regim auto (sub sarcină 30 min) • Pernelor antivibrante • Sistemului de eliminare a gazelor de esapament; • Integritatea si lipsa fisurilor pe	

		furtunele de combustibil si agent de racire • Functionarea panoului de control • Functionarea pornirii în regim manual (fara sarcină 10-15 min) • Verificarea parametrilor de lucru în diferite regimuri • Verificarea listei de alarme , stabilirea cauzei aparitiei acestora • Curatarea generatorului cu aier comprimat Schimbarea: • Filtru ulei • Filtru aer • Filtru combustibil • Ulei • Antigel	furtunele de combustibil si agent de racire • Functionarea panoului de control • Functionarea pornirii în regim manual (fara sarcină 10-15 min) • Verificarea parametrilor de lucru în diferite regimuri • Verificarea listei de alarme , stabilirea cauzei aparitiei acestora • Curatarea generatorului cu aier comprimat Schimbarea: • Filtru ulei • Filtru aer • Filtru combustibil • Ulei • Antigel	
	Total lot 1			
	TOTAL			

Semnat: _____ Numele, Prenumele: *Mihalachi Alexandru* În calitate de: *Director executiv*
 Ofertantul: *SC „PROMO-SOLUȚII” SRL* Adresa: *mun. Chișinău, str. Uzinelor 90*