

			<p>Termenul de valabilitate al agentului de stingere utilizat la reîncărcarea stingătoarelor de incendiu trebuie să acopere întreaga perioadă de garanție acordată după reîncărcare.</p> <p>Termenul de garanție pentru stingătoarele cu dioxid de carbon CO<sub>2</sub> trebuie să fie de minim 5 ani, iar al stingătoarelor cu pulberi – de minim 3 ani.</p> <p>Serviciile vor fi prestate pentru următoarele tipuri de stingătoare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ OU-2 = 78 buc.,</li> <li>▪ OU-3 = 69 buc.,</li> <li>▪ OU-5 = 43 buc.,</li> <li>▪ OP-3 = 20 buc.,</li> <li>▪ OP-4 = 30 buc.,</li> <li>▪ OP-5 = 42 buc.,</li> <li>▪ OP-8 = 16 buc.</li> </ul>	<p>precizate în eticheta producătorului.</p> <p>Reîncărcarea stingătoarelor se va efectua numai cu agentul de stingere original, cu care au fost încărcate de producător și cu care au fost certificate.</p> <p>Termenul de valabilitate al agentului de stingere utilizat la reîncărcarea stingătoarelor de incendiu trebuie să acopere întreaga perioadă de garanție acordată după reîncărcare.</p> <p>Termenul de garanție pentru stingătoarele cu dioxid de carbon CO<sub>2</sub> trebuie să fie de minim 5 ani, iar al stingătoarelor cu pulberi – de minim 3 ani.</p> <p>Serviciile vor fi prestate pentru următoarele tipuri de stingătoare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ OU-2 = 78 buc.,</li> <li>▪ OU-3 = 69 buc.,</li> <li>▪ OU-5 = 43 buc.,</li> <li>▪ OP-3 = 20 buc.,</li> <li>▪ OP-4 = 30 buc.,</li> <li>▪ OP-5 = 42 buc.,</li> <li>▪ OP-8 = 16 buc.</li> </ul>	
--	--	--	---	--	--

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Popovici Clavdia In calitate de : Director

Ofertantului: "Stingărele" SRL Adresa: Chisinau, str. Zelinski 12, of. (ap.) 147

